

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

газопровод высокого, среднего и низкого давления при газификации жилых строенийв НП "Маргаритино", г. Москва, п. Новофедоровское, д. Кузнецово.г. Москва

г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – представителя заказчика

Председатель НП "Маргаритино"Кузнецов О.В.

членов комиссии – представителей:

производитель работ нач. уч-ка ООО «СтройГазСервис»Болотов В.И.технадзор заказчика Зам.нач-ка Наро-Фоминской РЭССаяев З.Д.Представитель проектной организации ГИП ООО «Газтехальянс»Купцов Д.Н.гл. инженер филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Наро-Фоминскмежрайгаз»Иваньков В. И.

представитель Ростехнадзора

Пашин К.В.

Установила:

1. Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) ООО «СтройГазСервис»предъявлен к приемке законченный строительством: газопровод высокого, среднего и низкого давления при газификации жилых строенийв НП "Маргаритино" г. Москва, п. Новофедоровское, д. Кузнецово

ЭЛЕМЕНТЫ		КОЛИЧЕСТВО	ТИП
Общая протяженность, м	Всего, в т. ч.		нэ, см
	высокое давление		нэ, см
	среднее давление		нэ, см
	низкое давление		нэ, см
Подземный распределительный газопровод, м	высокое давление		нэ Ø110x10.0
			см Ø108x4.0
	среднее давление		нэ Ø110x6.3
			см Ø108x4.0
Надземный распределительный газопровод, м	высокое давление	3,0	см Ø108x4.0
	среднее давление	3,0	см Ø108x4.0
Диаметр условный, мм		dy25dy50; dy100; Ø63; Ø110	
Рабочее давление, МПа		0.6; 0.3; 0,002	
Тип, изоляции, МПа		нэ; в/ус; окр.	
Количество вводов, Ду50, шт.	среднее давление		
	низкое давление		
Подземный газовый ввод, п. м	среднее давление		нэ Ø63x5.8
			см Ø57x3.5
	низкое давление		нэ Ø63x5.8
			см Ø57x3.5
Надземный газовый ввод, п. м	среднее давление		см Ø57x3.5
			см Ø33.5x3.2
	низкое давление		см Ø57x3.5
			см Ø43,2x3.2
			см Ø33.5x3.2
			см Ø33.5x3.2
Сооружения на газопроводе:			
Высокое давление:			
Задвижка, шт.		2	AVK dy100 с нэ патрубками
Изолирующее соединение, шт.		1	ТИС GX 100x16
МРП-7000, шт.		1	с 2-мя регуляторами РДБК1-50В/25
Нераз. соед. пэ/ст, шт.		2	Ø110x10.0/108x4.0 ПЭ 100 SDR11
Футляр ПЭ80SDR11 Ø225x20,5, L=40,0м		1	
Контрольная трубка Ду50		1	
Муфта, шт.		9	Ø110 ПЭ 100 SDR11
Отвод, шт.		1	Ø108x90° СТ
Среднее давление:			
Задвижка, шт.		6	AVK dy100 с нэ патрубками
Изолирующее соединение, шт.		1	ТИС GX 100x16
Изолирующее соединение, шт.		15	ТИС GX25x16
Кран, шт.		15	dy25x15

ДРП-1С, с регулятором FE25 , шт.	2	
ДРП-1, с регулятором G10 , шт.	2	
ДРП-1, с регулятором G25 , шт.	1	
ДРП-1, с регулятором L10 , шт.	1	
ДРП-1С, с регулятором L25 , шт.	9	
Нераз. соедин. пэ/ст, шт.	1	Ø110x10.0/108x4.0 ПЭ 80 SDR11
Тройник, шт.	5	Ø110x110x110 ПЭ 100 SDR11
Тройник, шт.	15	Ø110x110x63 ПЭ 100 SDR11
Заглушка, шт.	6	Ø110 ПЭ 100 SDR11
Муфта, шт.	44	Ø110 ПЭ 100 SDR11
Муфта, шт.	30	Ø63 ПЭ 100 SDR11
Отвод, шт.	2	Ø108x90° СТ
Отвод, шт.	9	Ø110x90° ПЭ 100 SDR11
Отвод, шт.	7	Ø63x90° ПЭ 100 SDR11
Отвод, шт.	2	Ø63x45° ПЭ 100 SDR11
Футляр ПЭ80SDR11 Ø225x20,5, L=12,0м	1	
Контрольная трубка Ду50	1	
Низкое давление:		
Изолирующее соединение, шт.	1	ТИС GX50x16
Изолирующее соединение, шт.	3	ТИС GX25x16
Изолирующее соединение, шт.	7	ИС 25
Кран, шт.	1	Ду32 КШГ
Кран, шт.	3	ду25 КШГ
Кран, шт.	7	ду25 11Б27n
Тройник, шт.	1	Ø63x63x63 ПЭ 100 SDR11
Муфта, шт.	9	Ø63 ПЭ 100 SDR11
Отвод, шт.	5	Ø63x90° ПЭ 100 SDR11

На законченном строительстве объекта _____

субподрядными организациями _____ выполнены следующие работы

2. Проект № 10 П-ГСН-2012 разработан ООО «Газтехальянс»
согласованному _____ с производственно-техническим отделом филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Наро-Фоминскмежрайгаз» за № 817 от _____ 2012 г.

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществляется в сроки:
начало работ 16.08.2012 г.; окончание работ 10.10.2012 г.

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном
СНиП 42-01-2002, ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, определила соответствие
выполненных строительно – монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные
испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

Гарматов в исполнительной документации
не находит с указанными в проектной документации
Решение приемочной комиссии _____

1. Строительно – монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями
СНиП 42-01-2002, ТСН.

2. Представленный к приемке объект, вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать
принятым заказчиком с «_____» _____ 2014-05-21
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 13
т.: (496) 944-05-21

Объект принят:

Председатель комиссии заказчик (председатель НП "Маргаритино") Кузнецов О.В.

Представитель проектной организации ГИП ООО «Газтехальянс» Купцов Д.Н.

Гл. инженер филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Наро-Фоминскмежрайгаз» Иваньков В. И.

Технадзор заказчика зам.нач-ка Наро-Фоминской РЭС Саляев З.Д.

Объект сдан:
Представитель подрядчика (Ген. Подрядчик) нач. уч-ка ООО «СтройГазСервис» Болотов В.И.

Представитель Ростехнадзора _____